

## BUREAU ALPES CONTROLES

Actiparc 2 - Bâtiment E2 - Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE  
Tél: 04 91 19 11 09 - Fax: 04 91 43 30 53  
bac.marseille@alpes-controles.fr

CTC R211/Indice 00

Affaire		
<b>ARLES - Les abeilles Extension Bâtiment 1 et 2</b>		
Missions		
ATHAND + HAND + L + LE + SEI		
N° affaire	Date	Pages
<b>MC090026</b>	05/08/2009	1/1

## COMPTE-RENDU D'EXAMEN DE DOCUMENT N°7

<b>Diffusion:</b>	LES ABEILLES - M. ANTONETTI et M. BELLOT	Maitre d'ouvrage	improlesabeilles@wanadoo.fr
<b>Copie:</b>	OSMONT	Menuiseries Extérieures PVC	eddieosmont@gmail.com

**Le chargé d'affaire**  
Céline LE MAROIS



### Documents émis par Lot 2 - Menuiseries Extérieures PVC - OSMONT

Références	Date	Document examiné	Avis*
6/06-1677	23/10/06 reçu le 05/08/09	Document examiné: Avis technique menuiseries Profex	AF
Commentaire:	L'entreprise transmettra le rapport d'essais du joint mastic mis en oeuvre sur le chantier. Ce dernier doit être validé sur support PVC. Il est défini dans l'avis technique (§5.1 du dossier technique) les joints mastic pouvant être utilisés sur menuiseries PVC.		
Commentaire:	Les prescriptions de pose définies dans l'avis technique seront respectées notamment pour le calfeutrement défini en §5.1 du dossier technique (joint imprégné ou joint mastic sur fond de joint).		

Références	Date	Document examiné	Avis*
Plan	05/03/09 reçu le 28/07/09	Document examiné: Plan de réservation fenêtre - appui de baies	AF

Références	Date	Document examiné	Avis*
2697-222-53	06/07/05 reçu le 28/07/09	Document examiné: Classement AEV menuiseries	AF

### Commentaire général

Il nous a été précisé par le fabricant des menuiseries que le vitrage des portes seraient constitué par un vitrage en 44/2-6-44/2 (vitrage de sécurité).

\* AF = Avis Favorable ; AS = Avis Suspendu ; AD = Avis Défavorable ; HM = Hors Mission